

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; т. 346-10-33

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; 346-10-33 oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8; т. 2-63-61.

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – индивидуального предпринимателя – физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО по пожарному надзору Е.Ю. Полудницына № 8 от «28» февраля 2019г

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «12» марта 2019 г. до 14 час. 30 мин. «11» апреля 2019 г.

Житковским Владимиром Леонидовичем, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы (государственный инспектор Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО Свердловской области по пожарному надзору)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

проведена плановая выездную проверку МБОУ «Исовская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 624230, Свердловская область, г. Н Тура, пос. Ис, ул. Ленина, д. 118

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с уполномоченным представителем Директор МБОУ «Исовская средняя общеобразовательная школа» Бехтерева Лидия Борисовна,

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>Организовать обучение в организации лиц, назначаемых исполняющими обязанности руководителя во время его отсутствия, обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства.</i>	п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 приказа МЧС №645 об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации"	03.04.2020г.	
2.	<i>Провести техническое освидетельствования систем АУПС и СОУЭ здания школы, с оставлением комиссией соответствующего акта, при необходимости рассмотреть вопрос о замене оборудование АУПС и СОУЭ.</i>	Статья 54. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.9.2.5 НПБ 75-98 Приборы приемо-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. п.17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. п.п. 1.10. 1.11. 1.12 РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.	03.04.2020г.	
3.	<i>Складские помещения второго этажа здания школы (помещение №8, №9 согласно технического паспорта на здание) – складские помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) отделить от основных помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</i>	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.3 ст. 87. ч.1 ч.3 ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-01-97* п. 5.14, 7.4, 7.17 Статья 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	03.04.2020г.	
4.	<i>Электрощитовую, помещение первого этажа здания школы (помещение №28 согласно технического паспорта на здание) – производственное помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) отделить от основных помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</i>	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-01-97* п. 5.14, 7.4.	03.04.2020г.	

5.	Все помещения здания школы (помещения №32, №33, №34, №35, №21 согласно технического паспорта на здание) оборудовать (защитить) согласно действующих норм автоматической системой пожарной сигнализации.	Статьи 83, 91, 103. ст.54 п.2 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». НПБ 110-03 п.3; 4. Пункт 1.2, Приложение А - СП 5.13130.2009	03.04.2020г.	
6.	<i>Руководителю организации обеспечить содержание в исправном состоянии ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений школы, восстановить отсутствующие ограждения и в дальнейшем организовать проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>	п.24 постановление Правительства РФ №390 «О противопожарном режиме»	03.04.2020г.	
7.	<i>Для дистанционного пуска пожарных насосных установок (насоса повысителя) обеспечить размещение пусковых кнопок во всех пожарных шкафах или рядом с ними, либо привести не исправные кнопки в рабочее состояние.</i>	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.55 постановление Правительства РФ №390 «О противопожарном режиме» п. 4.2.1, п.4.2.8 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	03.04.2020г.	
8.	<i>Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</i>	п.20 постановление Правительства РФ №390 «О противопожарном режиме»	03.04.2020г.	
9.	<i>Руководителю организации обеспечить содержание наружной пожарной лестницы здания школы в исправном состоянии. Согласно протокола испытания наружной пожарной лестницы, необходимо огрунтовать и окрасить все элементы.</i>	п.24 постановление Правительства РФ №390 «О противопожарном режиме»	03.04.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **апреле 2020 г.**

(квартал, месяц)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, капитан внутренней службы Житковский В.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«12» апреля 2019г.



Предписание для исполнения получил(а):

Л. Бехтерева
(подпись)

Бехтерева Л.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» 04 2019г.

Телефон доверия:

ДНД МЧС России (495)449-99-99;

ГУМЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 63716907039522228662567763418834263955262654935

Владелец Бехтерева Лидия Борисовна

Действителен с 25.02.2025 по 25.02.2026